



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Pratica n. 10090

Alla Ditta

LANDINI GIUNTINI SPA

Istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio n. 15804 del 26.09.2019 per l'attività di mangimificio individuato nella categoria C al punto 27.3. - 13.1.A - 12.1.A - 28.1.C - 34.2.C - 48.1.B 70.1.B - 49.1. A- 70.2.C - 74.3.C - e segnalazione certificata di inizio attività n. 15805 del 26.09.2019 per attività di impianto produzione calore individuata al punto 74.1.A. dell'allegato I al DPR 151/2011, sita nel Comune di CITTA' DI CASTELLO VIA R. LUXEMBOURG NC30

Il presente Certificato di prevenzione incendi è stato **rinnovato**, a seguito di sopralluogo, ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 151/2011 a seguito dell'istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio, attestante l'assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D' INCENDIO:

- n. 1 distributore contenitore mobile di gasolio da mc. 9 per autotrazione
 - n. 1 generatore di vapore alimentato a gas metano 2300 Kw
 - n. 1 generatore di vapore alimentato a gas metano 2440Kw
 - n. 1 caldaia riscaldamento liquidi alimentata a gas metano 220 Kw
 - n. 3 nastri radianti alimentati a gas metano da 80 Kw + 180 Kw + 216 Kw + 50 Kw.
 - n. 1 caldaia abitazione custode da 26,5 Kw alimentata a gas metano
 - n. 2 caldaie uffici da 46,3 Kw alimentate a gas metano
 - n. 1 caldaia spogliatoio da 31 Kw alimentata a gas metano
 - n. 1 caldaia officina manutenzione da 34,9 Kw alimentata a gas metano
 - n. 1 caldaia carico Big-Bag da 34,8 Kw alimentata a gas metano
 - n. 11 bruciatori alimentati a gas metano da 35 Kw cad. a servizio del cuocitore cereali
 - n. 6 bruciatori alimentati a gas metano da 525 Kw cad. per essiccatore estrusori
 - n. 3 bruciatori alimentati a gas metano da 52 Kw + 70 Kw + 190 Kw per un totale di 312 Kw a servizio dei cuocitori del nuovo biscottificio.
 - n. 1 caldaia per riscaldamento/raffrescamento zona biscottificio da 93,4 Kw alimentata a metano
 - n. 1 bruciatore alimentato a gas metano da 640 Kw. per essiccatore Pavan su nuova zona estrusori
- Locale ricarica muletti compartimentato
Materiali in deposito per un carico d'incendio pari a 4087,40 MJ/mq oltre alle celle silos

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

VEDI RETRO

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro il **26.09.2024**.

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(DCS ROMOLINI SIMONE/sm)

IL COMANDANTE
(Ing. Michele ZAPPIA)
DVD Ing. Maurizio COLIZZI
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Perugia, lì 22.11.2019

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

n. 57 idranti UNI 45 completi di tubazioni e lancia –

n. 3 idranti UNI 70 –

n. 3 Naspi UNI 25 –

impianto collegato ad una riserva idrica da 50 mc con elettropompa da 1600 lt/min

n. 2 attacchi autopompa VV.F. –

n. 116 estintori a polvere portatili da 6 kg –

n. 18 estintori carrellati a polvere da 50 kg –

n. 1 estintore carrellato a polvere da 30 kg –

n. 16 estintori a CO2 a da 5 Kg

n. 2 estintori a Schiuma da 6 Kg –

Impianto rilevazione fumi di tipo puntiforme a servizio locale deposito.

Impianto rilevazione fumi di tipo puntiforme a servizio locale produzione e confezionamento.

Impianto rilevazione fumi di tipo puntiforme a servizio torre di lavorazione.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro il **26.09.2024**.

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(DCS ROMOLINI SIMONE/sm)

IL COMANDANTE
(Ing. Michele ZAPPIA)
DVD Ing. Maurizio COLIZZI
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Perugia, li 22.11.2019



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PG

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002634 del 09/03/2015



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 10090

Alla Ditta
CONAGIT SPA

Segnalazione Certificata n. 13086 del 26.09.2014 e attestazione periodico di conformità antincendio n. 13084 del 26.09.2014, relativa all'attività di mangimificio individuate nella categoria C al punto 27.3.C/13.1.A/12.1.A/28.1.C/34.2.C/70.1.B/74.3.C/49.1.A dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Città di Castello, Via R. Luxembourg n. 30.
Visita tecnica di controllo.

VISTO

- il progetto approvato con nota prot. 12971 del 25.09.2014;
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 27.02.2015.

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

- n. 1 distributore contenitore mobile di gasolio da mc. 9 per autotrazione
 - n. 1 generatore di vapore alimentato a gas metano 2300 Kw
 - n. 1 generatore di vapore alimentato a gas metano 2440Kw
 - n. 1 caldaia riscaldamento liquidi alimentata a gas metano 158 Kw
 - n. 3 nastri radianti alimentati a gas metano da 80 Kw + 180 Kw + 216 Kw
 - n. 1 caldaia abitazione custode da 26,5 Kw alimentata a gas metano
 - n. 2 caldaie uffici da 46,3 Kw alimentate a gas metano
 - n. 1 caldaia spogliatoio da 31 Kw alimentata a gas metano
 - n. 1 caldaia officina manutenzione da 34,9 Kw alimentata a gas metano
 - n. 1 caldaia carico Big-Bag da 34,8 Kw alimentata a gas metano
 - n. 11 bruciatori alimentati a gas metano da 35 Kw cad. a servizio del cuocitore cereali
 - n. 6 bruciatori alimentati a gas metano da 525 Kw cad. per essiccatore estrusori
 - n. 2 bruciatori alimentati a gas metano da 30/52 Kw cad. a servizio dei cuocitori del nuovo biscottificio
 - n. 1 caldaia per riscaldamento/raffrescamento zona biscottificio da 93,4 Kw alimentata a metano
 - n. 1 bruciatore alimentato a gas metano da 640 Kw. per essiccatore Pavan su nuova zona estrusori
- Locale ricarica muletti compartimentato
Materiali in deposito per un carico d'incendio pari a 4087,40 MJ/mq oltre alle celle silos

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

VEDI RETRO


Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 26.09.2019

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(SDACE ROMOLINO SIMONE/gc)

Perugia, li 05.03.2015




IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Ing. Marco FREZZA)

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- n. 52 idranti UNI 45 completi di tubazioni e lancia -
- n. 2 idranti UNI 70 -
- n. ~~3~~ Naspi UNI 25 - (TILE)
impianto collegato ad una riserva idrica da 50 mc con elettropompa da 1600 lt/min
- n. 2 attacchi autopompa V.V.F. -
- n. 90 estintori a polvere portatili da 6 kg -
- n. 13 estintori carrellati a polvere da 50 kg -
- n. 1 estintore carrellato a polvere da 30 kg -
- n. 14 estintori a CO2 a da 5 Kg
- n. 2 estintori a Schiuma da 6 Kg -

Perugia, 20/5/2015
SOSTITUTO DIR. DIST. ANTINCENDIO (C.R.P.O.)
(Cant. Mario, C. P. 112)


Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.


L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 26.09.2019

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(SDACE ROMOLINI SIMONE/gc)

Perugia, li 05.03.2015

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Marco FREZZA)





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 10090

Alla Ditta

LANDINI GIUNTINI SPA

Segnalazione Certificata n. 7717 del 23.05.2017 e n. 2572 del 14.02.2019, relativa all'attività di locali adibiti a deposito merci individuate nella categoria C al punto 70.2. - 48.1.B - 74.1.A - dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Città di Castello, Via Rosa Luxemburg n. 30. Visita tecnica di controllo.

VISTO

- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 16.03.2019 .

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Mangime animale depositato all'interno dei locali per un quantitativo di 635.000 Kg.

Zona laboratorio "snack cane" di 445 mq.-

Biscottificio mini: impianto produzione calore alimentato a gas metano con n. 3 bruciatori da 52 + 52 + 70= 174 Kw.-

Cabina elettrica con trasformatori: n. 1 da 1600 Kva + n. 1 da 600 Kva con liquido isolante (olio diatomico) < 2000 litri.-

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

Att. n. 70.2.C:

N. 5 Idranti Ø 45 allacciati all'impianto centrale.-

N. 1 estintore carrellato a CO2 da Kg. 6 classe B2 C.-

N. 6 estintori a polvere da Kg. 6 classe 34 A - 233 BC.-

Cabina elettrica:

N. 1 estintore a CO2 da Kg. 5 classe 113 B + n. 1 estintore a polvere da Kg. 6 classe 34 A - 233 BC

Biscottificio:

N. 2 estintori a schiuma classe 34 A - 233 BC da Kg. 6.-

N. 1 estintore a polvere classe 34 A - 233 BC da Kg. 6.-

CPI N.2 :
- SNACK CARNE
- LINEA BISCOTTI MINI
- CABINA ELETTRICA

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro il **26.09.2019**.

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
(SDACE ROMOLINI SIMONE/sm)

IL DIRIGENTE VICARIO
(Arch. Sergio SCHIAROLI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Perugia, li 10.05.2019