



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6240 DEL 09/06/2023

OGGETTO: Parere di competenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della L.R. 1/2015 – “AUT_2564248 - Richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione (132/20 kV) in località Ferretto, via del Boncino, in Comune di Castiglione del Lago (PG), per il potenziamento della rete elettrica di distribuzione dei Comuni di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno” - Convocazione della seduta decisoria di Conferenza dei Servizi. Proponente: E-distribuzione S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n.1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23/03/2015;

Vista la D.G.R. n. 92 del 06/02/2012;

Vista la D.G.R. n. 1033 del 03/09/2012;

Vista la D.G.R. n. 1233 del 24/10/2011;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21-04-2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista la richiesta di parere pervenuta con PEC prot. n. 41937/2023 e successive integrazioni PEC prot. n. 73756/2023 e prot. n. 112765/2023 per “AUT_2564248 - Richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione (132/20 kV) in località Ferretto, via del Boncino, in Comune di Castiglione del Lago (PG), per il potenziamento della rete elettrica di distribuzione dei Comuni di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Castiglione del Lago in area limitrofa ai siti Natura 2000 ZSC IT 5210020 “Boschi di Ferretto – Bagnolo”, ZPS IT 5210070 “Lago Trasimeno” e la ZSC “IT 5210018 “Lago Trasimeno”;

Tenuto conto che come si evince dallo Studio di incidenza ambientale gli interventi non coinvolgono Habitat di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE segnalati nei siti Natura 2000;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati a condizione che:

- i materiali di risulta derivanti dalle operazioni di scavo siano posti esternamente al sito Natura 2000 limitrofo all’area di intervento ZSC IT 5210020 “Boschi di Ferretto – Bagnolo”;
- qualora si preveda l’installazione di cavi aerei vengano utilizzati cavi cordati o elicord;
- vengano applicate spirali in plastica colorata per aumentare la visibilità dei cavi da porre ogni 15 metri in tutte le aree non urbane;
- per ogni isolatore venga inserita una raggiera di punte metalliche fissate ad un collare di materiale plastico da montare sulla gola degli isolatori per ostacolare la posa di avifauna sullo stesso;
- vengano applicate guaine protettive dei cavi nei tratti prossimi agli isolatori;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

- a) al soggetto richiedente il parere Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti – Sezione Ciclo dei rifiuti e risorse energetiche;

- b) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia – fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-Venatoria;
4. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 08/06/2023

L'Istruttore
- Simone Emiliani Spinelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/06/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariagrazia Possenti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/06/2023

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2