



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
Ufficio Prevenzione Incendi
VERBALE VISITA TECNICA

Pratica n.° 91787

AI NOE' AUTODEMOLIZIONI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA LOC. CALZOLARO SNC,
06019 Umbertide

andrea.vincenti@geopec.it

OGGETTO: Ditta: NOE' AUTODEMOLIZIONI SRL sita in Comune di Città di Castello LOCALITA' SANTA LUCIA SNC, 06012 Città di Castello

Richiesta SCIA antincendio prot. n° 31119 del 15/12/2025 relativa alle seguenti attività soggette a controllo, ai sensi del **D.P.R. n° 151 del 01-08-2011** allegato I:

Attività	
34.1.B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...
70.1.B	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq

Con riferimento all'oggetto,
visti i progetti approvati con nota prot. n° 12693 del 20/06/2024;

visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 17/02/2026 esaminata la documentazione allegata alla richiesta di cui all'oggetto, si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

- Deposito di materiale vario combustibile.
- Deposito di carta.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- 1 estintori a polvere da kg 6 del tipo 34 a 233 BC
- 4 estintore a Co2 da kg 5 del tipo 113 B
- 2 estintori carrellati da 50 litri del tipo 4 IV B
- 6 estintori idrici da 6 litio del tipo 43 A 233 B F
- Impianto di rivelazione e segnalazione incendio IRAI con termocamere.
- 1 naspo DN 25 completo di corredo.

Si specifica che in caso di modifiche dell'attività il responsabile è tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 4 commi 6, 7 e 8 del D.M. 07-08-2012.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell' art.6 del D.P.R. 151/2011.

Il titolare dell'attività è tenuto ad inviare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 5.

Il Funzionario Istruttore
«LOMBRICI» «ANDREA»

p. IL COMANDANTE
(ing. Rocco MASTROIANNI)
D.V. Ing. Maurizio COLIZZI
Firmato digitalmente ai sensi di legge