

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Richiesta interrimento linea elettrica

Proprietà: Baiocco costruzioni srl

PREMESSA

La società Baiocco costruzioni srl è proprietaria di un immobile sito in Località Poggio Bandito sito nel comune di Lisciano Niccone (PG) distinto catastalmente al Foglio n 30 particella n 128 e relativi terreni di pertinenza.

L'edificio oggetto di intervento risulta inserito in un ambito Natura 2000 e nello specifico ZSC IT5210017 *Boschi di Pischello - Torre Civitella*.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Nel sito, oggetto d'intervento, seppur vincolato sono oggi presenti alcune linee aeree di media e bassa tensione di proprietà di Enel Distribuzione. Questi impianti sono costituiti da pali in cemento e cavi in rame. La società proprietaria, nella richiesta di permesso a costruire per la ristrutturazione del fabbricato, aveva già proceduto all'interrimento di parte della linea elettrica oggetto di intervento, ed era stata autorizzata con Determina Regionale numero 11066 del 05/11/2019. Le opere però non erano state completate in quanto il tratto previsto nel progetto era più vasto rispetto a quello realmente eseguito. Oggi la società intende completare le opere previste nel precedente progetto autorizzato, ma per far ciò necessitano alcune variazioni al fine della fattibilità dell'ultimazione dell'intervento. Dunque a fronte dell'interrimento della linea elettrica di bassa e media tensione per un tratto di circa m e la dismissione di numero 4 pali verrà previsto un breve tratto di linea aerea di media tensione per una lunghezza di circa m , un nuovo palo e l'apposizione di un colonnino stradale di piccole dimensioni. I lavori da realizzare saranno dunque: l'esecuzione di parte di uno scavo, in quanto parte già precedentemente realizzato, eseguito ad una profondità di m 1.00 ed avente una larghezza di m 0.50 e posati poi i tubi corrugati nei quali saranno stese le nuove linee elettriche. Lo scavo sarà riempito con sabbia e ricolmato con il materiale precedentemente scavato. Verranno poi tolti i pali esistenti e smaltiti ed apposto il nuovo. Il tracciato sarà posto ai margini del sedime stradale evitando di interferire con l'habitat presente.

Si precisa inoltre che, nella realizzazione dell'intervento previsto dovranno essere rispettate le norme di tutela ambientale

CONCLUSIONI

Le opere in progetto risultano rispondenti e conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Si allegano alla presente gli elaborati grafici dove è indicato tutto quanto sopra descritto.

Lisciano Niccone lì 23/06/2022

Il Tecnico

Geom. Gianluca Baiocco

