



## MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Pratica n 33937

Alla Ditta

GRIMET CHROMED BARS SRL

Zona ind.le Ponterio Loc.Bodoglie - Todi

1. Attività *individuata come impianto o deposito* ex D.Lgs. 105/2015:
  - acido cromico
2. Attività *NON individuata come impianto o deposito* ex D.Lgs. 105/2015:
  - 54.2.C; 4.3.A; 12.2.b; 12.3.C; 49.2.B; 74.1.A; 74.2.B

Il presente Certificato di Prevenzione Incendi è rilasciato

- **per le attività di cui al pt. 1)**, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.Lgs. 105/2015 e del pt. 4 dell'Allegato L al medesimo D.Lgs. a seguito della presentazione dell'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza edizione 2016, acquisito con prot. DIR-UMB n. 3026 del 31.05.2016, come integrato con documentazione acquisita con prot. DIR-UMB n. 9915 del 27.11.2018, e del provvedimento conclusivo dell'istruttoria del CTR, come da comunicazione prot. DIR-UMB n. 3021 del 30.03.2021;
- **per le attività di cui al pt. 2)**, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., a seguito dell'istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. n. 5447 del 14.05.2015, attestante l'assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio.  
Ai sensi art. 4 DPR 151/2011 a seguito di SCIA prot. n. 7624 dell'8.5.2019 e prot. 17036 del 15/10/2019

#### SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

- Accumulo di acetone in fusti fino a litri 400;
- Materiale plastico in genere fino a 40 q.li
- Materiale cartaceo fino a 170 q.li
- Deposito di anidride cromica fino a 125 q.li
- N.3 serbatoi (interrati) di gasolio da mc.21 cad. a servizio dei gruppi di cogenerazione
- N.1 serbatoio (interrato) di gpl da mc.5 a servizio dei generatori di calore
- N.1 caldaia a gpl da kW 97 in apposita centrale termica a servizio della zona uffici
- N.1 generatore di aria calda a gpl da kW 401 a servizio della zona lavorazione
- N.1 gruppo elettrogeno di soccorso con potenza < 1 MW immesso
- N.1 generatore di calore alimentato a gpl per il riscaldamento del capannone della potenzialità di 348 kW
- Oli lubrificanti in deposito esterno in contenitori in PVC da mc.1 cad.- Tot. Mc. 12

#### CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- 1) Obblighi di cui al Capo III del D.Lgs. 105/2015;

2) Sono fatti salvi gli adempimenti prescritti di cui al D.Lgs. 105/2015 relativi all'aggiornamento quinquennale dell'istruttoria del Rapporto di Sicurezza, nonché all'aggiornamento almeno biennale del Documento di Politica per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

#### SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- N. 13 naspi DN 25 – N.1 attacco motopompa VV.F UNI 70
- Impianto rilevazione fumi
- N. 8 estintori a CO2 da Kg.5
- N. 37 estintori a polvere omologati da Kg.6
- N. 1 estintore a polvere da kg 9

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nel Rapporto di Sicurezza, nel Sistema di Gestione della Sicurezza, nelle regole tecniche di Prevenzione Incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e del Comitato Tecnico Regionale e, in relazione all'attività, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nel Capo III del D.Lgs. 105/2015.

L'aggiornamento del RdS, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.Lgs. 105/2015, dovrà avvenire entro **5 anni** dalla presentazione dell'istanza, ovvero entro il **31.05.2021**

*“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”* ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
DV Arch. Fabrizio Baglioni

P. IL COMANDANTE  
(Ing. Antonio ALBANESE )  
D.V. Maurizio COLIZZI  
(firmato digitalmente ai sensi di legge)