



## MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

### **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 80832

Alla Ditta

**F.LLI BALDINI SRL**

Segnalazione Certificata n. 13789 del 25.09.2020 ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot n. 1817 del 4.2.2020, relativa all'attività deposito di materiale individuate nella categoria C al punto 34.2.C/44.2.C/43.1.B/37.2.C/13.1.A/4.3.A dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Assisi Via dei Mestieri loc. Tordibetto - Visita tecnica di controllo.

#### VISTO

- il progetto approvato con nota prot. 11801 del 18.08.2020;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità a antincendio prot. n. 1817 del 4.2.2020
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 24.10.2020.

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

#### **SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:**

Carta, cartone in lavorazione 10.000 q complessivi -  
Plastica 1.200 q complessivi -  
Deposito pneumatici 200 q -  
Materiale ligneo 1.000 q -  
n. 1 contenitore distributore mobile di gasolio da 5 mc -  
n . 1 serb. GPL interrato da 1,65 mc  
Impianto fotovoltaico sulla copertura della tettoia da 7 Kwp

#### **SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:**

Attività protetta da impianto rilevazione fumi -  
N. 8 Idranti UNI 45 completi di tubazioni e lancia -  
N. 1 Attacco autopompa VV.F. UNI 70 -  
N. 12 Estintori a polvere da kg 6 - N. 1 Estintore carrellato da kg 30 polveri A-B1-C - N. 1 Estintore da 50 kg liquidi A-B4-

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro il **05.01.2025**

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE  
(DVD ING. GIORGIANO MARCO/gc)

p. IL COMANDANTE  
(Ing. Michele ZAPPIA)  
DVD Ing. Maurizio COLIZZI  
*Firmato digitalmente ai sensi di legge*

Perugia, lì 29.03.2021